


odc.w5-w4

Podziałka 1:100/100



P.p.=220,00

Rzędna istniejącego terenu	231,00	231,06	231,10
Rzędna osi proj. rurociągu	229,40	229,45	229,49
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,60	1,61	1,61
Długość odcinka	10,9	17,6	6,7
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=17,6 i=5,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø160 PE 100 SDR 17		
Nazwa węzła	w5	w	

Jednostka projektowa: Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji		KOMAS.C.	
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa ujęcia wody w msc. Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej	Treść rys. : Profil podłużny wodociągu odc. w4-w5		Rodzaj proj.: PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J.Kozłowski	GF II 480 - 876 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci ciepłych, uzbrojenia i rezerw i instalacji sanitarnych		
Projektował: mgr inż. B.Kozłowski	LOD/154/1/PWOS/10 w spec. instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i sanitarnych		
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WL		Nr rys. 4