



„Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle”

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gidle, dnia 07.12.2022r.

Zamawiający
Gmina Gidle
ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
NIP: 772-22-60-381
REGON: 151398674

Znak sprawy: IZP.271.10.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00460754/01

Wyjaśnienia Nr 2 **do treści dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.; „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz odpowiedzią.

Pytanie Nr 1 – 07.12.2022r.

Prosimy o wyjaśnienia w zakresie zadania IV: „Przebudowa drogi gminnej nr 112077E, Zielonka – DK91”.

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących stabilizacji podłoża cementem. W przedmiarach widnieje zapis $R_m = 1,5 \text{ MPa}$, gr.20 cm, natomiast w przekroju konstrukcyjnym: $R_m = 2,5 \text{ MPa}$, 15cm grubości. Które wartości są prawidłowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć grubość stabilizacji zgodnie z dokumentacją projektową - grubość 15cm, $R_m = 2,5 \text{ MPa}$.

Z up. WÓJTA

/-/

mgr Urszula Borowik
Sekretarz Gminy